



Актуализация схемы теплоснабжения
Муниципального образования «Холмский
городской округ» Сахалинской области
на период до 2035 года

Обосновывающие материалы

«Существующее положение в сфере производства, передачи
и потребления тепловой энергии для целей
теплоснабжения»

с. Правда

Оглавление

Введение	8
Глава 1.7 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»	9
Часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения»	9
1.1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	11
1.1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	11
1.1.3. Зоны действия производственных котельных	11
1.1.4. Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	12
1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования	12
1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	13
1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	13
1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	13
1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	14
1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	15
1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	15
1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования	15
1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	16
1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	16
1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	16
1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	17

1.2.13 Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	17
Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них»	17
1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	17
1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	18
1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	18
1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	18
1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	19
1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	19
1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети ..	22
1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	22
1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	22
1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	22
1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	22
1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	23
1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	24
1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	25
1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	26

1.3.16	Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	26
1.3.17	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	26
1.3.18	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	27
1.3.19	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	27
1.3.20	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	27
1.3.21	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	27
1.3.22	Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	27
1.3.23	Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения ..	27
Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии»		27
Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии»		28
1.5.1	Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления	28
1.5.2	Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	28
1.5.3	Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	29
1.5.4	Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	29
1.5.5	Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	29
1.5.6	Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения..	31
1.5.7	Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	31
1.5.8	Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения ..	31
Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии»		31
1.6.1	Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии;	31

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии;	32
1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю;	32
1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения;	34
1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.	34
1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	34
Часть 7 «Балансы теплоносителя»	34
1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть;	34
1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.	37
1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	38
Часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом»	38
1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии;	38
1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями;	38
1.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки;	39
1.8.4 Описание использования местных видов топлива	39
1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания	

топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	39
1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе;	39
1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа.	40
1.8.7 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	40
Часть 9 «Надежность теплоснабжения»	40
1.9.1 Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии	42
1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	48
1.9.2 Частота отключений потребителей	48
1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	48
1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	48
1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций	48
1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей	48
1.9.7 Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	48
Часть 10 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»	49
Часть 11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения»	51
1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет;	51
1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения;	52
1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения;	52
1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.	52

1.11.5 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 53

Часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» 53

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей); 53

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей); 53

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения; 53

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения; 53

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения. 53

1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 54

Введение

Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области на период до 2035 года (далее – Схема теплоснабжения) выполнена во исполнение требований Федерального Закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения разработана на период до 2035 года.

Целью разработки Схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий.

Основанием для разработки Схемы теплоснабжения являются:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. от 16.03.2019 г.);
- Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

Глава 1.7 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»

Часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения»

Муниципальное образование «Холмский городской округ» (далее – Городской округ) соответствии с законом Сахалинской области от 21.07.2004 № 524 «О границах и статусе муниципальных образований в Сахалинской области» наделено статусом городского округа.

Границы Городского округа установлены на основании Собрания Городского округа от 21.07.2011 г. № 30 / 4 – 565 «Об утверждении порядка организации и осуществления территориального общественного самоуправления Городской округ.

Административным центром и наиболее крупным населенным пунктом Городского округа является город Холмск (далее - г. Холмск), на территории которого проживает около 70% населения Городского округа.

В состав Городского округа входят г. Холмск и населенные пункты в составе 3 сельских управ

- с. Пионеры Холмского района.
- с. Костромское Холмского района
- с. Пятиречье Холмского района

На их территории Городского округа расположены 24 сельский населенный пункт с численностью населения 14,1 тыс. чел. Наиболее крупные из них - села Чехов (4712 чел.), Правда (2484 чел.), Яблочное (2100 чел.), Костромское (1684 чел.), Чапланово (856 чел.)

Городской округ расположен в юго-западной части о. Сахалин на площади 2 279 кв. км и занимает 2,5% территории острова. Протяженность с юга на север – 110 км, с запада на восток – 46 км. Граничит с пятью муниципальными образованиями Сахалинской области:

- на севере- с МО «Томаринский городской округ»,
- на северо-востоке – с МО «Долинский городской округ»,
- на востоке - с МО «Город Южно-Сахалинск»,
- на юго-востоке - с МО «Анивский городской округ»,
- на юге - с МО «Невельский район»,
- на западе границей является побережье Татарского пролива.

В соответствии Генеральным планом Городской округ, выполненным ФГУП «РосНИПИУрбанистики» г. Санкт-Петербурга на основании договора № 6862-А/05 от 01.06.2005 г. на расчётный срок конец 2030 год (далее по тексту – Генеральный план),

общая площадь земель Городской округ в установленных границах на момент разработки Генерального плана (01.01.2005 г.) составляла – 228 тыс. га;

Современный жилой фонд городского округа МО «Холмский городской округ» по состоянию на 01.01.2005г. составляет 1031 тыс. м² общей площади, в том числе г. Холмска – 692,8 тыс.м².

Более 40% жилого фонда Городского округа составляют капитальные блочные и шлакоблочные дома – находятся в г. Холмске, с. Чехове, 4-5-этажные шлакоблочные - в с. Яблочном и с. Правде. Большая же часть жилого фонда – дома в деревянном исполнении, подлежат постепенному сносу по мере амортизации. Хорошие дома - в с. Чапаново как муниципальные, так и частные 90-х г.г. постройки, также в с. Пятиречье – имеющие износ менее 30%. В сельской местности степень амортизации жилых домов больше, чем в городе, т.к. преобладает деревянная усадебная застройка

Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием - водопроводом, канализацией, центральным отоплением, горячим водоснабжением удовлетворительна. Капитальный многоэтажный фонд имеет почти все виды благоустройства.

Средняя жилищная обеспеченность по муниципальному образованию – 21,7 м² общ.пл./чел. с учетом численности населения 47,6 тыс. человек. Причем жилищная обеспеченность неравномерна в населенных пунктах: в г. Холмске – 20,7 м²/чел., в Чехове – 27,2 м²/чел. – где много пустующего брошенного жилья, в остальных сельских населенных пунктах – 22,3 м²/чел.

Основу жилищного фонда Городского округа как города, так и сельских поселений составляет муниципальное жилье – в г. Холмске на него приходится 90%. Для таких сел как Чехов, Правда, Костромское и Чапаново характерна также высокая доля муниципального фонда. (80%). На частные индивидуальные дома приходится 13% общей площади.

Ведомственный жилой фонд составляет 7% и расположен в основном в г. Холмске. В с. Пионеры помимо частных также имеются два десятка ведомственных домов, принадлежащих «Центру медико-социальной реабилитации», Холмскому лесхозу и областной психиатрической больнице.

Ветхий и аварийный жилой фонд согласно Программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного муниципального жилого фонда» на 2004-2015г.г. составляет 47,8 тыс.м² общ. пл., в нем проживают 2,6 тыс. чел. или 5 % всего населения.

1.1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Централизованное теплоснабжение организовано в г. Холмске, с.с. Чехов, Костромское, Правда, Чапаново, Яблочное, Симаково, Пионеры, Пятиречье.

Теплоснабжение Городского округа осуществляется рядом теплосетевых и теплоснабжающих организаций, а также организациям владеющими источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на правах собственности или ином законном основании:

- МУП «Тепло» г. Холмск, с. Яблочное, с. Костромское, с. Пионеры, с. Чапаново;
- Акционерное общество «Холмский морской торговый порт» г. Холмск – АО «ХМТП»;
- МУП «Тепловые сети» с. Чехов;
- ОГАУ «ЦМСР «Чайка» с. Пионеры;
- МУП МО «Холмский городской округ «Искра» с. Правда – МУП «Искра».

МУП «Искра» производит тепловую энергию на трех котельных средней мощности, транспортирует собственную тепловую энергию по тепловым сетям и реализует потребителям с. Правда.

1.1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

Главным поставщиком тепла и горячей воды для населения и предприятий с. Правда является МУП «Искра» выступая для абонентов подключённых к тепловым сетям источников МУП «Искра» теплоснабжающей организацией,

Все потребители присоединены непосредственно к тепловой сети без индивидуальных тепловых пунктов и узлов дросселирования.

1.1.3. Зоны действия производственных котельных

Информация об источниках, работающих на производство отсутствует

Тепловые зоны производственных источников, в соответствии с параметрической моделью Генерального плана Городского округа, в перспективе не будут изменяться, как в сторону расширения, так и выделения объектов, входящих в зону эксплуатационной ответственности, определяемой границами не тарифицируемых поставок (собственные нужды), поэтому в схеме теплоснабжения в дальнейшем не рассматриваются.

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними в зонах действия индивидуального теплоснабжения

Децентрализованное теплоснабжение потребителей индивидуальной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения, не подключенных к котельным, осуществляется от автономных источников питания систем поквартирного теплоснабжения.

Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение.

1.1.4. Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с момента утверждения ранее разработанной Схемы теплоснабжения в функциональной структуре системы теплоснабжения Городского округа изменений не произошло.

Часть 2 «Источники тепловой энергии»

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

Теплоснабжение потребителей с. Правда осуществляется от одной группы источников тепловой энергии:

- Котельная МУП «Искра»;

В с. правда МУП «Искра» эксплуатирует три источник средней мощности. Состав и технические характеристики основного оборудования источника приведен в таблице 1.

Таблица 1 - Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Искра»

Котельная в зоне деятельности единой теплоэнергетической организации МУП «Искра»											
№ п/п	Адрес котельной	Тип котла	Кол-во котлов	Год установки котла	Мощность котла, Гкал/ч	Мощность котельной, Гкал/ч	УРУТ	КПД котлов	УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал	Дата обследования котлов	
							по котлам, кг.у.т./Гкал	(паспорт), %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
МУП Искра с. Правда											
Основное топливо - уголь											
1	ул. Школьная 1Ф	КВр-1,45	1	2018	1,247	3,397	176,37	81,00	227,99	н/д	
		КВр-1,25	1	2018	1,075		176,37	81,00			
		КВр-1,25	1	2010	1,075		176,37	81,00			
2	ул. Зелёная 26А	КВр-1,25	1	2010	1,075	5,375	176,37	81,00		н/д	
		КВр-1,25	1	2017	1,075		176,37	81,00		н/д	
		КВр-1,25	1	2018	1,075		176,37	81,00		н/д	
		КВр-1,25	1	2018	1,075		176,37	81,00			
		КВр-1,25	1	2011	1,075		176,37	81,00			
3	ул. Речная 54А	КВр-1,25	1	2017	1,075	4,816	176,37	81,00		н/д	
		КВр-1,25	1	2016	1,075		176,37	81,00		н/д	
		КВр-1,25	1	2018	1,075		176,37	81,00			
		КВр-1,25	1	2011	1,075		176,37	81,00			
		КВр-0,6	1	2011	0,516		176,37	81,00			
ВСЕГО:			13		13,588	13,588					

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельной МУП «Искра» с. Правда приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Искра» с. Правда (по данным на 2020 года), Гкал/ч

№ п/п	Адрес или наименование котельной	Тепловая мощность котлов установленная	Ограничения установленной тепловой мощности	Тепловая мощность котлов располагаемая	Затраты тепловой мощности на собственные нужды		Тепловая мощность котельной нетто
1	2	3	4	5	6	7	8
с. Правда							
1	ул. Школьная 1Ф	3,40	-	3,40	0,12	3,4%	3,28
2	ул. Зелёная 26А	5,38	-	5,38	0,17	3,2%	5,20
3	ул. Речная 54А	4,82	-	4,82	0,25	5,2%	4,56
ИТОГО		13,59		13,59	0,54		13,05

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)».

Сводный перечень теплоисточников с указанием ограничений тепловой мощности, параметров располагаемой тепловой мощности представлен в таблице 2.1.2.4 *Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто*

Информация о собственных нуждах котельной МУП «Искра» с. Правда определена на основе анализа отчетных данных представленных ТСО.

Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по котельной МУП «Искра» с. Правда приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по источникам в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Искра» с. Правда (по данным на 2020 год)

№ п/п	Адрес или наименование котельной	Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал	Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал	Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал	Вид топлива	Расход топлива (отпуск), т.у.т
1	2	3	4	5	6	7
с. Правда						
1	ул. Школьная 1Ф	3618	120	3498	уголь	798
2	ул. Зелёная 26А	6622	205	6417	уголь	1463
3	ул. Речная 54А	3031	151	2880	уголь	657
ИТОГО		13271	476	12796		2917

1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сведения о сроках ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса источников МУП «Искра» с. Правда приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Сведения по основному оборудованию котельных МУП «Искра» с. Правда

№ п/п	Наименование котельной	№ котла на котельной	Марка котла	Мощность котла, Гкал/ч	Год ввода котла в эксплуатацию	Год последнего капитального ремонта	Средневзвешенный срок службы, лет	Нормативный срок службы, лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
с. Правда								
1	ул. Школьная 1Ф	1282	КВр-1,45	1,247	2018	н/д	4	не менее 10 лет
		1800	КВр-1,25	1,075	2018	н/д		не менее 10 лет
		233	КВр-1,25	1,075	2010	н/д		не менее 10 лет
2	ул. Зелёная 26А	402	КВр-1,25	1,075	2010	н/д	4	не менее 10 лет
		1277	КВр-1,25	1,075	2017	н/д		не менее 10 лет
		1265	КВр-1,25	1,075	2018	н/д		не менее 10 лет
		1281	КВр-1,25	1,075	2018	н/д		не менее 10 лет
		400	КВр-1,25	1,075	2011	н/д		не менее 10 лет
3	ул. Речная 54А	1276	КВр-1,25	1,075	2017	н/д	4	не менее 10 лет
		1278	КВр-1,25	1,075	2016	н/д		не менее 10 лет
		18007	КВр-1,25	1,075	2018	н/д		не менее 10 лет
		85	КВр-1,25	1,075	2011	н/д		не менее 10 лет
		405	КВр-0,6	0,516	2011	н/д		не менее 10 лет
4	Итого по МУП «Искра»			13,588			4	

Как видно из выше приведенной таблице средневзвешенный срок службы основного теплоэнергетического оборудования котельных МУП «Искра» с. Правда не превышает нормативного срока службы.

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории с. Правда отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

На котельных МУП «Искра» с. Правда регулирование осуществляется в соответствии с температурным графиком. Способ регулирования отпуска тепловой энергии - качественное регулирование отпуска тепла.

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования определяется числом часов использования установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Число часов использования установленной тепловой мощности – это отношение выработанной источником теплоснабжения тепловой энергии в течение года, к установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Анализ загрузки источников МУП «Искра» с. Правда проводился исходя из установленной мощности источников.

Сведения о среднегодовой загрузке оборудования на 2020 год представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Среднегодовая загрузка оборудования источников в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Искра» с. Правда (по данным на 2020-тый год)

№ п/п	Наименование источника, адрес	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	2020-тый год	
			Выработка тепла, Гкал	Число часов использования УТМ, час.
1	3	4	5	6
г. Правда				
1	ул. Школьная 1Ф	3,40	3618	1065
2	ул. Зелёная 26А	5,38	6622	1232
3	ул. Речная 54А	4,82	3031	629
4	ИТОГО:	13,588	13271	977

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

На котельных МУП «Искра» с. Правда установлены приборы учета отпущенной тепловой энергии. Характеристики приборов приведены по данным ТСО на рисунке 1

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
«ИСКРА»**

694615, Сахалинская область, Холмский район, с. Правда, ул. Аллейка, 20
ИНН 6509024333, КПП 650901001, Email: moopiskra@mail.ru, тел/факс (42433)93153

СВЕДЕНИЯ
по способам учета тепла, отпущенного в тепловые сети

№ п/п	Котельные	
1.	Котельная №5 по ул. Школьная, 1Ф	Измерительный комплекс учета тепловой энергии : -Расходомер SONO 1500 CT; -Расходомер ультразвуковой типа SONO 1500 CT; -Вычислитель количества теплоты ВКТ – 7 ; -Комплект термометров сопротивления из платины технических разностных КТПТР - 03
2.	Котельная №6 по ул. Зеленая, 26А	Измерительный комплекс учета тепловой энергии : -Расходомер SONO 1500 CT; -Расходомер –счетчик ультразвуковой SITRANS F US ; -Вычислитель количества теплоты ВКТ -7 ; -Комплект термометров сопротивления из платины технических разностных.
3.	по ул. Речная 54А	Измерительный комплекс учета тепловой энергии : -Расходомер SONO 1500 CT; -Расходомер ультразвуковой типа SONO 1500 CT; -Вычислитель количества теплоты ВКТ – 7 ; -Комплект термометров сопротивления из платины технических разностных КТПТР - 03

Исполняющий обязанности директора



Чен Ин Зыя

**Рисунок 1 – Сведения по способам учета тепла, отпущенного в тепловые сети МУП
«Искра» с. Правда**

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказов и аварий на основном оборудовании источников МУП «Искра» с. Правда не происходило. Проводились только плановые и текущие ремонты.

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии и турбоагрегаты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории с. Правда отсутствуют.

Перечень энергоисточников и турбоагрегатов электростанций на территории России, мощность которых поставляется в вынужденном режиме, отражен в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 15.11.2019 г. №2689-р «Об отнесении к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме».

1.2.13 Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Информация актуализирована по данным 2020 года.

Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них»

МУП «Искра» с. Правда - основная эксплуатирующая организация, осуществляющая транспортировку тепловой энергии в с. Правда.

Тепловые сети от котельных МУП «Искра» с. Правда двухтрубные, имеют тупиковую сеть теплопроводов.

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Сводные данные по структуре тепловых сетей приняты по данным ТСО. Сводные данные представлены в таблице

Таблица 6.

Таблица 6– Сводные данные по структуре тепловых сетей МУП «Искра» с. Правда

№ п/п	Наименование котельной	Общая длина сетей, м (в двухтрубном исчислении)	Общая протяженность тепловых сетей, мм, условным диаметром				
			25	50	80	100	150
1	2	3	4	5	6	7	8
с. Правда							
1	ул. Школьная 1Ф	1598		580	149	369	500
2	ул. Зелёная 26А	1405		50	205	500	650
3	ул. Речная 54А	590	30	40	80	100	340
4	Итого	3593	30	670	434	969	1490

Характеристики тепловых сетей представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Характеристики тепловых сетей источников МУП «Искра» с. Правда

№ п/п	Наименование котельной	Общая длина сетей, м (в двухтрубном исчислении)	Тип прокладки и длина сетей		Материальная характеристика тепловых сетей, м2	Год ввода в эксплуатацию, год	Средневзвешенный срок службы тепловых сетей на 2019 год, лет
			Надземная	подземная			
1	2	3	4	5	6	7	8
с. Правда							
1	ул. Школьная 1Ф	1598	1598		331		
2	ул. Зелёная 26А	1405	1405		357		
3	ул. Речная 54А	590	590		331		
4	Итого	3593	3593	0	1020		

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей в зоне действия источников Городского округа представлены в Приложении 1.

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Параметры тепловых сетей в зоне действия источников Городского округа представлены в Приложении 2.

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Регулирующая арматура на тепловых сетях источников МУП «Искра» с. Правда отсутствует.

В качестве арматуры в тепловых сетях источников МУП «Искра» с. Правда применяются стальные задвижки, шаровые краны и затворы. Сведения о количестве секционирующей арматуры на тепловых сетях источников МУП «Искра» с. Правда отсутствует.

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Существующие тепловые камеры тепловых сетей выполнены из сборных железобетонных элементов по типовым проектам.

Внутри камер сконцентрированы соединения труб в изоляции и специальные устройства для регулировки и наладки давления в них.

Павильон для размещения регулирующей и отключающей арматуры на тепловых сетях источников МУП «Искра» с. Правда отсутствуют.

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

На источниках МУП «Искра» с. Правда отпуск тепловой энергии в тепловые сети (теплоноситель – вода) осуществляется по методу качественного регулирования по температурному графику.

Изменение температурного графика не предполагается.

Утвержденный температурный график истоков МУП «Искра» с. Правда представлены на рисунках 2 - 4.

СОГЛАСОВАНО:
Исполняющий обязанности заместителя
главы муниципального образования
«Холмский городской округ»
«_____» _____ 2019г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник территориального
отдела с. Права департамента управления
сельскими территориями администрации
МО «Холмский городской округ»
«_____» _____ 2019г.

УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности
директора МУП МО
«Холмский городской округ»
«Искра»
«_____» _____ 2019г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА 2019-2020г.г.

Котельная № 5 (ул. Школьная , 1 Ф)

Температура воздуха , ТН	Температура в подающем трубопроводе	Температура в обратном трубопроводе
10	37	33
9	39	34
8	41	35
7	43	37
6	45	38
5	47	39
4	49	40
3	51	41
2	52	42
1	54	43
0	56	44
-1	58	45
-2	60	46
-3	61	47
-4	63	50
-5	65	51
-6	67	52
-7	68	53
-8	70	54
-9	71	55
-10	73	56
-11	75	57
-12	76	58
-13	78	59
-14	79	60
-15	81	61
-16	83	62
-17	84	63
-18	86	64

Исполнитель:
Теплотехник Прокопенко С.В.

Согласовано:
И.о. начальника отдела энергетики
и коммунального хозяйства Управления жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования
«Холмский городской округ»
«_____» _____ 2019г.

«_____» _____ 2019г. А.И.Вересенко

Рисунок 2 – Температурный график тепловых сетей котельная ул. Школьная, 1Ф

СОГЛАСОВАНО:

Исполняющий обязанности заместителя
главы муниципального образования
«Холмский городской округ»



СОГЛАСОВАНО:

Начальник территориального
отдела с. Права департамента управления
сельскими территориями администрации
МО «Холмский городской округ»

Д.А.Курикалов
2019г.

УТВЕРЖДАЮ:

Исполняющий обязанности
директора МУП МО
«Холмский городской округ»
«Искра»



Чен Ин Зыя
2019г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА 2019-2020г.г.

Котельная № 6 (ул. Зеленая , 26А)

Температура воздуха , ТН	Температура в подающем трубопроводе	Температура в обратном трубопроводе
10	37	33
9	39	34
8	41	35
7	43	37
6	45	38
5	47	39
4	49	40
3	51	41
2	52	42
1	54	43
0	56	44
-1	58	45
-2	60	46
-3	61	47
-4	63	50
-5	65	51
-6	67	52
-7	68	53
-8	70	54
-9	71	55
-10	73	56
-11	75	57
-12	76	58
-13	78	59
-14	79	60
-15	81	61
-16	83	62
-17	84	63
-18	86	64

Исполнитель:

Теплотехник Прокопенко С.В.

Согласовано:

И.о.начальника отдела энергетики
и коммунального хозяйства Управления жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования
«Холмский городской округ»

« _____ » _____ 2019г.

 А.И.Вересенко

01

Рисунок 3 – Температурный график тепловых сетей котельная ул. Зеленая, 26А

СОГЛАСОВАНО:
Исполняющий обязанности заместителя
главы муниципального образования
«Холмский городской округ»



СОГЛАСОВАНО:
Начальник территориального
отдела с. Права департамента управления
сельскими территориями администрации
МО «Холмский городской округ»

Д.А. Курикалов
2019г.

УТВЕРЖДАЮ:

Исполняющий обязанности
директора МУП МО
«Холмский городской округ»
«Искра»



Чен Ин Зыя
2019г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА 2019-2020г.г.

Котельная № 7 (ул. Речная , 54 А)

Температура воздуха , ТН	Температура в подающем трубопроводе	Температура в обратном трубопроводе
10	37	33
9	39	34
8	41	35
7	43	37
6	45	38
5	47	39
4	49	40
3	51	41
2	52	42
1	54	43
0	56	44
-1	58	45
-2	60	46
-3	61	47
-4	63	50
-5	65	51
-6	67	52
-7	68	53
-8	70	54
-9	71	55
-10	73	56
-11	75	57
-12	76	58
-13	78	59
-14	79	60
-15	81	61
-16	83	62
-17	84	63
-18	86	64

Исполнитель:
Теплотехник Прокопенко С.В.

Согласовано:
И.о.начальника отдела энергетики
и коммунального хозяйства Управления жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования
«Холмский городской округ»

« _____ » _____ 2019г.

А.И.Вересенко

Рисунок 4 – Температурный график тепловых сетей котельная ул. Речная, 54А

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

На источниках МУП «Искра» с. Правда фактические режимы отпуска тепла от источника тепловой энергии соответствуют утвержденным графикам регулирования.

1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Задачей гидравлического расчёта трубопроводов является определение фактического гидравлического сопротивления каждого участка и суммы сопротивлений по участкам, начиная от теплового ввода и до каждого теплопотребителя.

Результаты гидравлического расчета представлены в Приложении 6.

Пьезометрические графики тепловых сетей представлены в Приложении 6.

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Статистика отказов и аварий на тепловых сетях котельной МУП «Искра» с. Правда отсутствует.

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Информация о среднем времени на восстановление работоспособности тепловых сетей (или продолжительность аварийно-восстановительного ремонта) отсутствует.

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Для выявления мест утечек теплоносителя из трубопроводов, теплоснабжающие организации применяют следующие методы:

Испытание на прочность и плотность повышенным давлением (опрессовка).

Метод применяется и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

После ремонта в межотопительный период, тепловые сети подвергаются

испытаниям в соответствии с существующими техническими регламентами и прочими руководящими документами.

Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;
- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;
- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;
- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;
- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Летние ремонты производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД153-34.0-20.507-98.

К методам испытаний тепловых сетей относятся:

- гидравлические испытания, которые должны производиться ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. Минимальное значение пробного давления составляет 1,25 рабочего давления;

ТСО выполняют опрессовку тепловых сетей насосным оборудованием источника тепловой энергии. Для повышения качества опрессовки, гидравлические испытания

трубопроводов проводятся на участках секционирования стационарными насосами опрессовочных узлов или передвижными опрессовочными помпами.

Температурные испытания на тепловых сетях не проводятся.

Ежегодный расчёт тепловых потерь осуществляется в соответствии с действующими методическими указаниями. Испытания тепловых сетей на тепловые потери не проводятся.

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии производится в соответствии с Порядком расчета, утвержденным Приказом Минэнерго N 325 от 30 декабря 2008 г.

Расчет реальных тепловых потерь в тепловых сетях от источника теплоснабжения производится в соответствии с приказом Госстроя РФ от 06.05.2000 №105 «Об утверждении методики определения количеств тепловой энергии и теплоносителей в водяных системах коммунального теплоснабжения».

Цель нормирования потерь тепловой энергии - снижение или поддержание потерь на технико-экономически обоснованном уровне. Расчёт и нормирование потерь тепловой энергии, являясь составной частью стратегической задачи по рациональному использованию природных ресурсов, строго регламентировано и носит обязательный характер. С выходом Федерального закона №190-ФЗ от 27.07.2010г., полномочия по утверждению нормативов потерь в тепловых сетях, расположенных в населенных пунктах с численностью менее 500 тыс. человек, переданы местным органам исполнительной власти.

К нормативным эксплуатационным технологическим затратам при передаче тепловой энергии относятся затраты и потери, обусловленные примененными техническими решениями и техническим состоянием теплопроводов и оборудования, обеспечивающими надежное теплоснабжение потребителей и безопасные условия эксплуатации системы транспорта тепловой энергии:

- затраты и потери теплоносителя в пределах установленных норм на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, а также при подключении новых участков тепловых сетей;

- на технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования тепловой нагрузки и защиты;

- технически обоснованный расход теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания;

- потери тепловой энергии с затратами и потерями теплоносителя через теплоизоляционные конструкции;

- потери теплоносителя через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами.

- затраты электрической энергии на привод оборудования, обеспечивающего функционирование систем транспорта тепловой энергии и теплоносителей (Приказ от 4 октября 2005г. N 265 «Об организации в Министерстве промышленности и энергетики РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»).

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, включаемые в расчет отпущенной тепловой энергии по плану на 2016 - 2020 гг. представлены в таблице 8

Таблица 8 - Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, включаемые в расчет отпущенной тепловой энергии от источников МУП «Искра» с.

Правда

№ п/п	Наименование котельной	Потери тепловой энергии в тепловых сетях							
		план 2016		план 2017		план 2019		план 2020	
		Гкал/год	м³/год	Гкал/год	м³/год	Гкал/год	м³/год	Гкал/год	м³/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
с. Пионеры									
1	ул. Школьная 1Ф	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	316	н/д
2	ул. Зелёная 26А	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	358	н/д
3	ул. Речная 54А	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	144	н/д
4	Итого	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	818	н/д

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Наиболее существенными составляющими тепловых потерь в теплоэнергетических системах являются потери на объектах-потребителях. Наличие таковых не является прозрачным и может быть определено только после появления в тепловом пункте здания прибора учета тепловой энергии, т.н. теплосчетчика. В самом распространенном случае таковыми являются потери:

- в системах отопления, связанные с неравномерным распределением тепла по объекту потребления и нерациональностью внутренней тепловой схемы объекта (5-15%);

- в системах отопления, связанные с несоответствием характера отопления текущим погодным условиям (15-20%);

- в системах ГВС из-за отсутствия систем рециркуляции горячей воды, а также систем горячего водоснабжения с высоким соотношением материальной характеристики к присоединенной мощности, теряется от 15% до 35% тепловой энергии;

- в системах ГВС из-за отсутствия или неработоспособности регуляторов горячей воды на бойлерах ГВС (до 15% нагрузки ГВС);

- в трубчатых (скоростных) бойлерах по причине наличия внутренних утечек, загрязнения поверхностей теплообмена и трудности регулирования (до 10-15% нагрузки ГВС).

Общие неявные непроизводительные потери на объекте потребления могут составлять до 45% от тепловой нагрузки! Главной косвенной причиной наличия и возрастания вышеперечисленных потерь является отсутствие на объектах теплоснабжения как приборов учета количества потребляемого тепла, так и систем тепловой автоматики. Отсутствие прозрачной картины потребления тепла объектом обуславливает вытекающее отсюда недопонимание значимости принятия на нем энергосберегающих мероприятий.

Информация о фактически сложившихся величинах технологических потерь по тепловым сетям котельных МУП «Искра» с. Правда отсутствует.

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети не выдавались.

1.3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплоснабжающих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Тип присоединения потребителей к тепловым сетям отопления – непосредственное, без смешения. Потребители, получающие тепловую энергию на нужды ГВС подключены по закрытой схеме через ИТП.

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Информация о приборах учета, установленных у абонентов, подключенных к источникам тепла приведена в Приложении 3.

Информация о планируемых к установке приборов учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям МУП «Искра» с. Правда отсутствует.

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Основными целями диспетчерской службы являются контроль и предоставление оперативной информации, дистанционное регулирование параметров работы котельных, оперативное реагирование аварийной бригады на внештатные ситуации, как на котельных, так и на сетях путём проведения аварийно-восстановительных работ.

Диспетчер МУП «Искра» с. Правда по телефону получает информацию о параметрах работы тепловой сети от оператора и дает команду для корректировки при необходимости. Средства автоматизации и телемеханизации отсутствуют.

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Система централизованного теплоснабжения с. Правда функционирует без повысительных и понизительных насосных станций. Районные и групповые тепловые пункты (ЦТП) в системах теплоснабжения не используются.

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления отсутствует.

1.3.21 Перечень выявленных бесхозных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Информация о выявленных бесхозных тепловых сетях с. Правда отсутствует.

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики тепловых сетей обязательны к разработке для тепловых сетей с присоединённой расчетной тепловой нагрузкой потребителей 50 Гкал/ч (58 МВт) и более. Расчетные значения тепловых нагрузок потребителей, подключенные к тепловым сетям источников МУП «Искра» с. Правда, не превышает 50 Гкал/ч, поэтому энергетические характеристики не разрабатывались.

1.3.23 Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Информация актуализирована по данным 2020 года

Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии»

Зона действия источника тепловой энергии представлена в Приложении 1.

Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии»

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

Значения спроса на тепловую мощность от источников МУП «Искра» с. Правда представлен в таблице 9.

Таблица 9 – Значения спроса на тепловую мощность от источников МУП «Искра» в с. Правда

№ п/п	Адрес или наименование источника	Присоединённая тепловая нагрузка (расчётная), Гкал/ч		
		отопление	ГВС	Всего
1	2	3	4	5
с. Правда				
1	ул. Школьная 1Ф	1,07		1,07
2	ул. Зелёная 26А	1,84		1,84
3	ул. Речная 54А	0,75		0,75
ИТОГО		3,67		3,67

Значения спроса на тепловую энергию с разбивкой по категориям потребителей приведена в таблице 10.

Таблица 10 – Значение спроса на тепловую энергию с разбивкой по категориям потребителей

№ п/п	Адрес или наименование источника	Потребление тепловой энергии за отопительный период, Гкал/год					Потребление тепловой энергии за год, Гкал/год
		Собственное потребление	Население	Бюджет	Прочие	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
с. Правда							
1	ул. Школьная 1Ф		3173		9	3182	3182
2	ул. Зелёная 26А		5216	661	183	6059	6059
3	ул. Речная 54А		1630	1106		2737	2737
ИТОГО		0	10019	1767	192	11978	11978

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице 11.

Таблица 11 – Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии.

№ п/п	Адрес или наименование источника	Присоединённая тепловая нагрузка (расчётная), Гкал/ч		
		отопление	ГВС	Всего
1	2	3	4	5
с. Правда				
1	ул. Школьная 1Ф	1,07		1,07
2	ул. Зелёная 26А	1,84		1,84
3	ул. Речная 54А	0,75		0,75
ИТОГО		3,67		3,67

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаев применения для отопления жилых помещений в многоквартирных домах индивидуальных квартирных источников тепловой энергии зарегистрировано не было.

В силу требований п.15 Статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Настоящая схема теплоснабжения не предусматривает перехода многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения, на отопление жилых помещений с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Сведения об объёмах потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом приведены в таблице 12.

Таблица 12 – Сведения об объёмах потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

№ п/п	Адрес или наименование источника	Присоединенная договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч	Потребление тепловой энергии за год, Гкал/год
1	2	3	4
с. Правда			
1	ул. Школьная 1Ф	1,07	3182
2	ул. Зелёная 26А	1,84	6059
3	ул. Речная 54А	0,75	2737
ИТОГО		3,6698	11978

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Существующие нормативы потребления коммунальных услуг по теплоснабжению приведены в таблицах 13 - 14.

Таблица 13 - Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в нежилых помещениях муниципального образования «Холмский городской округ», при отсутствии приборов учета в соответствии с приказом Министерства ЖКХ Сахалинской области №3.10-29П от 30.09.2019 г.

№ п/п	Муниципальное образование	Норматив потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых и нежилых помещениях, Гкал/кв. м в месяц, на отопительный период 7,78 месяца
В многоквартирных или жилых домах постройки до 1999 года включительно		
1	одноэтажные	0,05061
2	двухэтажные	0,05071
3	трехэтажные	0,03014
4	четырёхэтажные	0,03030
5	пятиэтажные	0,02507
6	шестиэтажные	0,02566
7	девятиэтажные	0,02602
8	двенадцатиэтажные	0,02506
В многоквартирных или жилых домах постройки после 1999 года		
9	трехэтажные	0,01532
10	пятиэтажные	0,01284

Таблица 14 - Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых и в многоквартирных домах или жилых домах муниципального образования «Холмский городской округ», при отсутствии приборов учета в соответствии с приказом Министерства ЖКХ Сахалинской области №3.10-29П от 30.09.2019 г.

№ п/п	Муниципальное образование	Норматив потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых и нежилых помещениях, Гкал/кв. м в месяц, на отопительный период 7,78 месяца
В многоквартирных или жилых домах постройки до 1999 года включительно		
1	одноэтажные	0,01507
2	двухэтажные	0,01507
3	трехэтажные	0,01507
4	четырёхэтажные	0,01515
5	пятиэтажные	0,012535
6	шестиэтажные	0,01283
7	девятиэтажные	0,01301
8	двенадцатиэтажные	0,01253
В многоквартирных или жилых домах постройки после 1999 года		
9	трехэтажные	0,00766
10	пятиэтажные	0,00642

1.5.6 Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения

Значения тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения приведены в таблице 15.

Таблица 15 – Перечень тепловых нагрузок потребителей

№ п/п	Адрес или наименование источника	Присоединенная договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч	Потребление тепловой энергии за год, Гкал/год
1	2	3	4
с. Пионеры			
1	ул. Школьная 86	0,238	577
ИТОГО		0,238	577

1.5.7 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Величины договорных тепловых нагрузок находятся на уровне задании расчетных тепловых нагрузок.

1.5.8 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Тепловые нагрузки находятся на уровне утвержденной схемы теплоснабжения и актуализированы по данным на 2020 год.

Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии»

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии;

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Перечисленные величины по источникам МУП «Искра» с. Правда указаны в таблице 16.

Таблица 16 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки с. Пионеры

№ п/п	Наименование котельной	Установленная мощность, Гкал/ч	Располагаемая, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Собственные нужды, Гкал/ч	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на источник, Гкал/ч	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч	КИУТМ, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МУП «Искра»с. Правда										
1	ул. Школьная 1Ф	3,40	3,40	3,28	0,12	0,10	1,07	1,17	2,11	34,40
2	ул. Зелёная 26А	5,38	5,38	5,20	0,17	0,10	1,84	1,95	3,26	36,23
3	ул. Речная 54А	4,82	4,82	4,56	0,25	0,04	0,75	0,79	3,77	16,43
4	Итого с. Правда	13,588	13,588	13,047 514	0,54	0,23	3,67	3,91	9,14	28,75

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии;

Сведения о резерве/дефиците тепловой мощности на источниках теплоснабжения МУП «Искра» с. Правда указаны в таблице 16.

Дефициты тепловой мощности на источниках МУП «Искра» с. Правда не выявлены.

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю;

При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:

- определение диаметров трубопроводов;
- определение падения давления-напора;
- определение действующих напоров в различных точках сети;

- определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.

При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.

При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним определяется напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы.

- Давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах.
- Давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления.
- Давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод. ст.).
- Давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод. ст.).
- Давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя.
- Располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя.
- В летний период давление в подающей и обратной магистралях принимают больше статического давления в системе ГВС.

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю.

Одной из самых важных проблем, от которой во многом зависит качество централизованного теплоснабжения Городского округа, является отсутствие гидравлической балансировки сетей теплоснабжения, вследствие чего в системе теплоснабжения наблюдается завышенная циркуляция теплоносителя, в результате которой уменьшается располагаемый перепад давления у потребителей.

Результаты гидравлического расчета представлены в Приложении 6.

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения;

Расчет дефицита/профицита мощности по каждому из источников, производился исходя из ситуации, при которой потребители производят выборку заявленной мощности в полном объеме. При этом актуализация тепловых нагрузок производится ежегодно на основании фактически проведенных наладочных мероприятий, показаний узлов учета, а также снижения заявленных величин после введения оплаты за резерв мощности либо двухставочных тарифов.

По данным, представленным в таблице 16 дефициты тепловой мощности на источниках МУП «Искра» с. Правда отсутствуют.

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

Возможности расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия источников с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с момента утверждения ранее разработанной Схемы теплоснабжения изменений в балансах тепловой мощности не зафиксировано. Тепловые нагрузки Городского округа актуализированы по данным на 2020 год.

Часть 7 «Балансы теплоносителя»

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть;

Расчетная производительность водоподготовительной установки (ВПУ) источника для подпитки тепловых сетей определяется в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию тепловых сетей.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

- в закрытых системах теплоснабжения – 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

- для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков аккумуляторов – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя ($\text{м}^3/\text{ч}$) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей.

Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром не должен превышать значений, приведенных в таблице 17. При этом скорость заполнения тепловой сети

должна быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть ниже указанных расходов.

Таблица 17 - Максимальный часовой расход воды при заполнении трубопроводов тепловой сети.

Ду, мм	G _м , м ³ /ч
100	10
150	15
250	25
300	35
350	50
400	65
500	85
550	100
600	150
700	200
800	250
900	300
1000	350
1100	400
1200	500
1400	665

В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды (G_з, м³/ч) составляет:

$$G_z = 0,0025V_{ТС} + G_M,$$

где:

G_м – расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой сети, либо ниже при условии такого согласования;

V_{ТС} - объем воды в системах теплоснабжения, м³.

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м³ на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м³ на 1 МВт - при открытой системе и 30 м³ на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения.

В таблице ниже приведены данные по расчетному часовому расходу воды для определения производительности водоподготовки, норме расхода воды на подпитку тепловых сетей и максимальному часовому расходу воды по каждому источнику тепловой энергии. В таблице 18 представлены данные о системах ВПУ и балансе подпитки тепловых сетей.

Таблица 18 – Данные о системах ВПУ, установленных на источниках и балансы подпитки тепловых сетей

№ п/п	Наименование котельной	Данные ВПУ		Суммарный объем воды, м ³	Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки, м ³ /ч	Расход подпиточной воды в рабочем режиме, м ³ /ч	Расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой сети, м ³ /ч	Максимальный часовой расход подпиточной воды, м ³ /ч	Расчетный часовой расход аварийной подпитки, м ³ /ч
		Тип ВПУ	Производительность фильтров (м ³ /ч)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
г. Правда									
1	ул. Школьная 1Ф	нет	-	108	0,8	0,3	15,0	15,3	2,2
2	ул. Зелёная 26А	нет	-	173	1,3	0,4	15,0	15,4	3,5
3	ул. Речная 54А	нет	-	72	0,5	0,2	15,0	15,2	1,4

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

Согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 и п. 6.22 СП 124.13330.2012 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Структура балансов

производительности ВПУ теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения представлена в таблице 18.

1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Данные актуализированы на 2020 год.

Часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом»

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии;

Вид используемого топлива приведен в таблице 19, расход натурального и условного топлива за 2020 год по источникам в с. Правда приведены в таблице 19.

Таблица 19 – Данные по виду топлива, расходу топлива котельными

№ п/п	Наименование котельной	Топливо	
		Основное топливо	Резервное/аварийное топливо
1	2	3	4
с. Пионеры			
МУП «Искра»			
1	ул. Школьная 1Ф	уголь	нет
2	ул. Зелёная 26А	уголь	
3	ул. Речная 54А	уголь	

Таблица 20 - Базовые топливные балансы по всем источникам

№ п/п	Наименование котельной	Основное топливо	Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год	Годовой расход условного топлива, т.у.т.	Годовой расход натурального топлива (тыс.н.м.куб)	Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал
1	2	3	4	5	6	7
МУП «Искра»с. Правда						
1	ул. Школьная 1Ф	уголь	3618	798	1298,9	227,99
2	ул. Зелёная 26А	уголь	6622	1463	2382,7	227,98
3	ул. Речная 54А	уголь	3031	657	1069,5	227,99
4	Итого с. Правда		13271	2917	4751	219,81

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями;

Утверждение нормативы запасов топлива на котельных с. Пионеры в таблице 21.

Таблица 21 - Нормативы запасов топлива на котельных МУП «Искра» с. Правда

№ п/п	Адрес или наименование источника	Вид резервного топлива	ОНЗТ, тыс. тонн	ННЗТ, тыс. тонн	НЭЗТ, тыс. тонн	ОНЗТ, тыс. тонн	ННЗТ, тыс. тонн	НЭЗТ, тыс. тонн
			2019			2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ул. Школьная 1Ф	уголь	0,2264	0,0034	0,223	0,2314	0,0034	0,228
2	ул. Зелёная 26А	уголь	0,4221	0,0161	0,406	0,4531	0,0161	0,437
3	ул. Речная 54А	уголь	0,2297	0,0187	0,211	0,1817	0,0187	0,163

1.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки;

Основное топливо – Сахалинский уголь.

Характеристика угля при стандартных условия:

- Общая влага на рабочую массу топлива, % более 26;
- Зольность на рабочую массу топлива, % - более 22;
- Выход летучих веществ на горючую массу, % – более 58;
- Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг – 3300 - 3450;
- Расчетная низшая теплота сгорания, ккал/кг – 4298;

1.8.4 Описание использования местных видов топлива

В топливном балансе с. Правда 100% топлива составляет Сахалинский уголь. Характеристики на основании проведенных технических анализов проб угля приведены в разделе 1.8.3.

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Характеристики на основании проведенных технических анализов проб угля приведены в разделе 1.8.3.

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе;

В топливном балансе Городского округа основную часть топлива составляет Сахалинский уголь (более 90%).

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа.

Изменений в топливном балансе с. Правда не ожидается.

1.8.7 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с момента утверждения ранее разработанной Схемы теплоснабжения изменение в топливных балансах источника теплоснабжения не зафиксировано.

Часть 9 «Надежность теплоснабжения»

Надежность теплоснабжения – способность проектируемых и существующих источников теплоты (котельных), тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

Часть № 1.9 «Надежность теплоснабжения» разрабатывается в соответствии с требованиями пункта 33 Требований к схемам теплоснабжения (утв. постановлением Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»).

Основные показатели надежности теплоснабжения определяются Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808), в том числе:

- интенсивность отказов систем теплоснабжения;
- относительный аварийный недоотпуск тепла;
- надежность электроснабжения источников тепловой энергии;
- надежность водоснабжения источников тепловой энергии;
- надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;
- соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;
- уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;
- техническое состояние тепловых сетей, характеризующее наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

– готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Дополнительно, пункт 6.25 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» определяет требования к способности действующей системы теплоснабжения в целом обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество работы. Эта способность характеризуется следующими тремя показателями:

- вероятность безотказной работы;
- коэффициент готовности;
- живучесть.

Показатели надежности теплоснабжения определяются в соответствии с требованиями:

– пунктов 30-47 раздела «Повышение надежности систем коммунального теплоснабжения» МДС 41-6.2000 «Организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» (утв. Госстрой России, приказ от 06.09.2000 № 203);

– приложения № 9 «Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых и/или резервируемых участков тепловой сети» Методических рекомендаций по разработке схемы теплоснабжения (утв. приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29 декабря 2012 г. № 565/667);

- пункты 6.27, 6.28-6.30, 6.31, 6.35-6.36 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

В соответствии с требованиями пункта 124 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, по итогам анализа и оценки систем теплоснабжения поселений, городских округов органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны разделить системы теплоснабжения на высоконадежные, надежные, малонадежные и ненадежные и определить систему мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения с включением необходимых средств в инвестиционные программы и тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций или с выделением средств из бюджетов субъектов Российской Федерации. Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения поселений, городских округов

направляются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в органы государственного энергетического надзора.

1.9.1 Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для конечного потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать:

- источник теплоты - 0,97;
- тепловые сети - 0,9;
- потребитель теплоты - 0,99.

Минимально допустимый показатель вероятности безотказной работы системы централизованного теплоснабжения в целом следует принимать равным 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;
- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;
- достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;
- необходимостью замены на конкретных участках тепловых сетей, теплопроводов и конструкций на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;
- очередностью ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности системы централизованного теплоснабжения к исправной работе принимается равным 0,97 (СП 124.13330.2012).

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью систем централизованного теплоснабжения к отопительному сезону;
- достаточностью, установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования системы централизованного теплоснабжения при нерасчетных похолоданиях;
- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование системы централизованного теплоснабжения при нерасчетных похолоданиях;
- организационными и техническими мерами, необходимыми для обеспечения исправного функционирования системы централизованного теплоснабжения на уровне заданной готовности;
- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории. Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т. п. Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в жилые и общественные здания до 12°C, промышленных зданий до 8°C.

В соответствии с приказом Минрегиона России от 26.07.2013 №310 «Об утверждении методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» произведен анализ системы теплоснабжения Мостовского муниципального образования Мостовского района Краснодарского края по следующим показателям:

- **показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ)** характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

$K_э = 1,0$ - при наличии резервного электроснабжения;

$K_э = 0,6$ - при отсутствии резервного электроснабжения.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

$$K_{э\text{общ}} = Q_i \cdot K_{э\text{ист}1} + \dots + Q_n \cdot K_{э\text{ист}n} / Q_i + \dots + Q_n,$$

где $K_{э\text{ист}1}$, $K_{э\text{ист}n}$ – значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;

$$Q_i = Q_{\text{факт}} / t_{\text{ч}},$$

где Q_i , Q_n - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i -му источнику тепловой энергии;

$t_{\text{ч}}$ - количество часов отопительного периода за предшествующие 12 месяцев.

n - количество источников тепловой энергии

- **показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (K_v)** характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

$K_v = 1,0$ - при наличии резервного водоснабжения;

$K_v = 0,6$ - при отсутствии резервного водоснабжения.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

$$K_v^{\text{общ}} = Q_i \cdot K_v^{\text{ист}1} + \dots + Q_n \cdot K_v^{\text{ист}n} / Q_i + \dots + Q_n,$$

где $K_v^{\text{ист}1}$, $K_v^{\text{ист}n}$ - значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;

где Q_i , Q_n - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i -му источнику тепловой энергии;

- **показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (K_t)** характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

$K_t = 1,0$ - при наличии резервного топлива;

$K_t = 0,5$ - при отсутствии резервного топлива.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

$$K_t^{\text{общ}} = Q_i \cdot K_t^{\text{ист}1} + \dots + Q_n \cdot K_t^{\text{ист}n} / Q_i + \dots + Q_n,$$

где $K_t^{\text{ист}1}$, $K_t^{\text{ист}n}$ - значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;

где Q_i , Q_n - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i -му источнику тепловой энергии;

- **показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (K_6)** характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

$K_6 = 1,0$ - полная обеспеченность;

$K_6 = 0,8$ - не обеспечена в размере 10% и менее;

$K_6 = 0,5$ - не обеспечена в размере более 10%.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

$$K_B^{\text{общ}} = Q_i \cdot K_B^{\text{ист1}} + \dots + Q_n \cdot K_B^{\text{истn}} / Q_i + \dots + Q_n,$$

где $K_B^{\text{ист1}}$, $K_B^{\text{истn}}$ – значения показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;

где Q_i , Q_n - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии;

- **показатель технического состояния тепловых сетей (K_c)**, характеризующий долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:

$$K_c = S_c^{\text{экспл}} - S_c^{\text{ветх}} / S_c^{\text{экспл}},$$

где $S_c^{\text{экспл}}$ – протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

$S_c^{\text{ветх}}$ – протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации.

- **показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения:**

а) **показатель интенсивности отказов тепловых сетей ($K_{\text{отк тс}}$)**, характеризующий количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

$$I_{\text{отк тс}} = n_{\text{отк}} / S [1 / (\text{км} \cdot \text{год})], \text{ где}$$

$n_{\text{отк}}$ - количество отказов за предыдущий год;

S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов ($I_{\text{отк тс}}$) определяется показатель надежности тепловых сетей ($K_{\text{отк тс}}$):

до 0,2 включительно - $K_{\text{отк тс}} = 1,0$;

от 0,2 до 0,6 включительно - $K_{\text{отк тс}} = 0,8$;

от 0,6 - 1,2 включительно - $K_{\text{отк тс}} = 0,6$;

свыше 1,2 - $K_{\text{отк тс}} = 0,5$.

б) **показатель интенсивности отказов (далее - отказ) теплового источника**, характеризующий количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением ($K_{\text{отк ит}}$):

$$I_{\text{отк ит}} = K_3 + K_B + K_T / 3, \text{ где}$$

В зависимости от интенсивности отказов ($I_{\text{отк ит}}$) определяется показатель надежности теплового источника ($K_{\text{отк ит}}$):

до 0,2 включительно - $K_{\text{отк ит}} = 1,0$;

от 0,2 до 0,6 включительно - $K_{\text{отк ит}} = 0,8$;

от 0,6 - 1,2 включительно - $K_{\text{отк ит}} = 0,6$;

Показатель надежности системы теплоснабжения $K_{\text{над}}$ определяется как средний по частным показателям $K_{\text{э}}$, $K_{\text{в}}$, $K_{\text{т}}$, $K_{\text{б}}$, $K_{\text{с}}$, $K_{\text{отк т/с}}$ и $K_{\text{отк ит}}$:

$$K_{\text{над}} = K_{\text{э}} + K_{\text{в}} + K_{\text{т}} + K_{\text{б}} + K_{\text{с}} + K_{\text{отк т/с}} + K_{\text{отк ит}} / 7$$

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

- высоконадежные - более 0,9;
- надежные - 0,75 - 0,89;
- малонадежные - 0,5 - 0,74;
- ненадежные - менее 0,5.

Критерии оценки надежности и коэффициент надежности систем теплоснабжения МУП «Искра» с. Правда приведены в таблице 22

Согласно представленным данным из выше приведенной таблицы видно, что системы теплоснабжения МУП «Искра» с. Правда, можно отнести к надежным.

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Сведения представлены в таблицах 22.

1.9.2 Частота отключений потребителей

Частота отключения потребителей приведена в таблицах 22.

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Информация о частоте восстановления теплоснабжения приведена в разделе 1.3.10.

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения отсутствуют.

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций

Авариями в коммунальных отопительных котельных считаются разрушения (повреждения) зданий, сооружений, паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, взрывы и воспламенения газа в топках и газоходах котлов, вызвавшие их разрушение, а также разрушения газопроводов и газового оборудования, взрывы в топках котлов, работающих на твердом и жидком топливе, вызвавшие остановку их на ремонт.

Авариями в тепловых сетях считаются разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха. Восстановление работоспособности, которых продолжается более 36 часов.

Исходя из этого определения: аварий, влияющих на теплоснабжение, не происходило, аварийные отключения потребителей отсутствовали.

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей

Аварийные ситуации в теплоснабжении не выявлены.

1.9.7 Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменение в надежности теплоснабжения не выявлено.

Часть 10 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г., «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;

г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;

е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;

ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

Из анализа стандартов раскрытия информации, утвержденного Постановлением Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. и перечня данных представленных в таблице 23 сделан вывод, что объем и полнота раскрытия информации теплоснабжающей организации соответствует требованиям, установленными Постановлением Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Таблица 23 – Результаты хозяйственной деятельности МУП «Искра»

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Производство тепловой энергии.
1	2	3	4
1	Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности	тыс. руб.	22,44

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Производство тепловой энергии.
1	2	3	4
2	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:	тыс. руб.	16 481,03
2.1	расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель	тыс. руб.	31,53
2.2	расходы на топливо	тыс. руб.	0,00
2.3	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе	тыс. руб.	2 261,00
2.3.1	Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности)	руб.	4,87
2.3.2	Объем приобретенной электрической энергии	тыс. кВт·ч	446,3000
2.4	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе	тыс. руб.	0,00
2.5	Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	0,00
2.6	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	7 202,80
2.7	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	2 175,20
2.8	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	2 050,00
2.9	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	619,10
2.10	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	0,00
2.11	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности	тыс. руб.	741,40
2.12	Общепроизводственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	1 400,00
2.12.1	Расходы на текущий ремонт	тыс. руб.	1 400,00
2.12.2	Расходы на капитальный ремонт	тыс. руб.	0,00
2.13	Общехозяйственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,00
2.13.1	Расходы на текущий ремонт	тыс. руб.	0,00
2.13.2	Расходы на капитальный ремонт	тыс. руб.	0,00
2.14	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств	тыс. руб.	0,00
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов		отсутствует
2.15	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе:	тыс. руб.	0,00
3	Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности	тыс. руб.	15,00
4	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:	тыс. руб.	0,00
4.1	Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации	тыс. руб.	0,00
5	Изменение стоимости основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	0,00
5.1	Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)	тыс. руб.	0,00
5.1.1	Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию	тыс. руб.	0,00
5.1.2	Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию	тыс. руб.	0,00
5.2	Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки	тыс. руб.	0,00
6	Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему	х	-
7	Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии	Гкал/ч	13,53
7.1	котельная № 5	Гкал/ч	3,32
7.2	Котельная № 6	Гкал/ч	5,45
7.3	Котельная № 7	Гкал/ч	4,76
8	Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения	Гкал/ч	10 343,30
9	Объем вырабатываемой тепловой энергии	тыс. Гкал	11,8000
9.1	Объем приобретаемой тепловой энергии	тыс. Гкал	0,0000
10	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям	тыс. Гкал	10,3000

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Производство тепловой энергии.
1	2	3	4
10.1	Определенном по приборам учета, в т.ч.:	тыс. Гкал	1,4100
10.1.1	Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал	тыс. Гкал	1,4100
10.2	Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг)	тыс. Гкал	8,8900
11	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	Ккал/ч. мес.	28,00
12	Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии	тыс. Гкал/год	1,04
12.1	Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии	тыс. Гкал/год	1,24
13	Среднесписочная численность основного производственного персонала	человек	28,00
14	Среднесписочная численность административно-управленческого персонала	человек	5,00
15	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности	кг у. т./Гкал	203,9000
16	Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии	кг усл. топл./Гкал	178,9000
17	Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии	кг усл. топл./Гкал	203,9000
18	Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям	тыс. кВт.ч/Гкал	0,04
19	Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям	куб.м/Гкал	0,12

Часть 11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения»

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет;

Динамика изменения тарифов за последние 3 года для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, представлены в таблице 24.

Таблица 24 – Тарифы на тепловую энергию МУП «Искра» с. Правда с 2017 по 2019 гг.

Наименование теплоснабжающей организации	Категория потребителей	Год	2017		2018		2019	
			01.01- 30.06.20 17	01.07- 31.12.201 7	01.01- 30.06.201 8	01.07- 31.12.201 8	01.01- 30.06.201 9	01.07- 31.12.201 9
МУП «Искра» с. Правда	население	Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал с НДС	2 095,99	2 095,99	2 095,99	2 167,25	2 167,25	2 219,26
	юридические лица	Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС	2 380,06	2 380,06	2 202,48	2 202,48	2 202,48	4 620,54

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения;

На момент разработки схемы теплоснабжения, действующие тарифы для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, представлены в таблице 25.

Таблица 25 – Тарифы на тепловую энергию МУП «Искра» с. Правда на 2020 г.

Наименование теплоснабжающей организации	Категория потребителей	Год	2020	
			01.01-30.06.2019	01.07-31.12.2019
МУП «Искра» с. Правда	население	Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал с НДС	2 219,26	2 305,81
	юридические лица	Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС	3 964,55	4 315,93

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения;

В соответствии с приказом РЭК Сахалинской области №89-Э от 19.12.2019 г. «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения на территории Сахалинской области в расчете на единицу мощности присоединяемой тепловой нагрузки на 2020 год, за исключением заявителей, подключаемых к системе теплоснабжения АО «Сахалинская Коммунальная Компания»» установлена плата за подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения приведенная в таблице 26.

Таблица 26 – Плата за подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения приведенная Сахалинской области на 2020 год (за исключением заявителей, подключаемых к системе теплоснабжения АО Сахалинская Коммунальная Компания»

№ п/п	Наименование	Размер платы, тыс. руб./Гкал/ч (без НДС)
1	2	3
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя (П ₁)	51,54
2	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, (П _{2.1}), в том числе:	5042,232
3	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, (П _{2.2})	-
4	Налог на прибыль	-

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности отсутствует.

1.11.5 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В ранее утвержденной схеме теплоснабжения отсутствовала информация о тарифах, установленных органами исполнительной власти РФ

Часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

В настоящее время в МУП «Искра» с. Правда существует проблема «перетоков» зданий в весенний и осенний периоды, при температурах наружного воздуха $0 \div +8$ °С, а также «перетоки» или пониженная температура в отдельных зданиях в зимний период.

Проводится работа по проведению регулировки тепловых и гидравлических режимов системы теплоснабжения города для приведения температуры обратной сетевой воды к температурному графику. В основу отпуска тепла положен график центрального качественного регулирования, который не предусматривает тонкую регулировку тепла отдельным потребителям, такая регулировка должна производиться методами местного количественного регулирования. Для обеспечения качественного теплоснабжения объектов города необходимо рассмотреть вопрос комплексного автоматического регулирования тепловых узлов и систем теплопотребления в поселении. Это также позволит снизить расход электроэнергии на транспортировку.

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

Наиболее слабым звеном системы теплоснабжения с. Пионеры являются тепловые сети. Неудовлетворительное состояние тепловой изоляции приводит к сверхнормативным потерям тепловой энергии при транспортировке.

В настоящее время износ тепловых сетей составляет 70-80%.

Для предотвращения критической ситуации необходимо принять меры по увеличению объема капитальных работ по замене трубопроводов тепловых сетей с. Пионеры с использованием новых видов изоляции (ППУ).

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения;

Основным препятствием к развитию систем теплоснабжения в зонах действия источников МУП «Искра» с. Правда является отсутствие достоверной информации по тепловым сетям и высокая степень изношенности тепловых сетей.

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;

Глобальные проблемы в снабжении топливом (в том числе запасов) действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Предписания надзорных органов не выдавались.

1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с момента утверждения ранее разработанной Схемы теплоснабжения изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения не зафиксировано.